



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>ترانسفورمر 20/0.4KV، روغنی، زمینی با محفظه ورودی و خروجی 50HZ، گروه برداری: DYn11، دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد، خنک کننده: ONAN ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر، CONSERVATOR TYPE دارای تجهیزات اندازه گیری استاندارد شامل: نشان دهنده دمای و سطح روغن، Dehydrating breather، ارائه کلیه تستهای استاندارد کارخانه ای IEC 60076 الزامی است، دارای چرخ، حداقل گارانتی یکسال سمت 20KV دارای 3 عدد سوراخ جهت کابل 95*1 میلیمتر مربع و سمت 0.4KV دارای 4 عدد سوراخ جهت کابل 300 *1 میلیمتر مربع</p> <p>IMPEDANCE VOLTAGE AT 75 deg.c & RATED POWER: %4</p> <p>حداقل فاصله بین سر بوشینگ 20 کیلوولت تا سوراخ محل گلدن کابل 20 کیلوولت بایستی 40 سانتی متر باشد</p> <p>ترانسفورمر قدرت 100KVA</p>	ST	9			
	ZRD_9700024						
1		<p>انواع ترانسفورماتورهای توزیع مورد نیاز جهت منطقه عملیاتی پارسیان</p> <p>ترانسفورماتور سه فاز توزیع روغنی کم تلفات با مشخصات زیر</p> <p>POWER: 25KVA VOLTAGE: 20/0.4KV-3PHASE-50HZ VECTOR GROUP: YZN5 LOSSES AT NO LOAD: MAX 110 W LOSSES AT LOAD: MAX 700 W NOISE LEVEL: 48 DB % RATED IMPEDANCE: 4</p>	ST	2			
2		<p>ترانسفورماتور تک فاز توزیع روغنی با مشخصات زیر</p> <p>POWER: 10KVA COOLING: ONAN-AMBIENT TEMPRETURE: 45 ° C OUT DOOR TYPE WITHOUT WHEEL CONSERVATOR TYPE</p>	ST	2			



			1	ST	<p>ترانسفورماتور سه فاز توزیع روغنی کم تلفات با مشخصات زیر POWER:50 KVA, VOLTAGE: 20/0.4KV-3PHASE-50HZ VECTOR GROUP: YZN5, LOSSES NO-LOAD: MAX 145W LOSSES AT LOAD: MAX1100 W, NOISE LEVEL: 50 DB RATED IMPEDANCE: 4 %, TAPS IN HV SIDE:±1*4 EFFICIENCY AT FULL LOAD:96.76%(MIN) COOLING:ONAN-AMBIENT TEMPRETURE: 45 ° C CONSERVATOR TYPE: MINERAL OIL EMMERSED ACC TO IEC STANDARDS OUT DOOR TYPE WITHOUT WHEEL ROUTINE TESTS AND TYPE TESTS IS NEEDED ACC TO IEC STANDARDS</p>		3
			1	ST	<p>ترانسفورماتورهای قدرت با مشخصات زیر : GENERAL DESCRIPTION:POWER TRSANSFORMER 33/.4 KV RATED POWER : 160 KVA ;RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY: 50 HZ VECTOR GROUP: DYN5; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% 3 SEC ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE: 55? C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX): 1000 M COOLING METHOD : ONAN ; RATED CURRENT PRIM : 2.8 A RATED CURRENT SEC : 231.2 A</p> <p>POWER TRSANSFORMER 33 KV/.4 KV-160KVA</p>	SAD_9700130	1
			1	ST	<p>GENERAL DESCRIPTION:POWER TRSANSFORMER 33/.4 KV RATED POWER : 50 KVA ;RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY: 50 HZ VECTOR GROUP: DYN11; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE: 55? C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX): 1000 M COOLING METHOD : ONAN RATED CURRENT PRIM : 0.88 A , SEC : 72.25 A</p> <p>POWER TRSANSFORMER 33 KV/.4 KV-50KVA</p>		2



				1	ST	<p>GENERAL DESCRIPTION: POWER TRANSFORMER 20/4 KV RATED POWER : 100 KVA ; RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY : 50 HZ VECTOR GROUP: DYN5; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% 3 SEC ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE : 55° C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX) : 1000 M COOLING METHOD : ONAN ; RATED CURRENT PRIM : 2.89 A RATED CURRENT SEC : 144.51 A</p> <p>POWER TRANSFORMER 20 KV/4 KV-100KVA</p>		3	
		به عدد	قیمت کل کالا	توضیحات					
		به حروف	((ریال))						
		به عدد	هزینه بسته بندی						
		به حروف	((ریال))						
		به عدد	هزینه حمل						
		به حروف	((ریال))						
		به عدد	جمع کل						
		به حروف	((ریال))						
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()					