



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>ترانسفورماتور 20/0.4kv سمت فشار قوی با بوشینگ پلاگین (plugin) سمت فشار ضعیف با (cable box) روغنی زمینی DYn11 ، 50HZ TYPE:single tank 3ph SEALD TYPE,STANDARD IEC60076 CONSERVATOR TYPE ارتفاح از سطح دریا:1000متر ، دمای محیط : 40 درجه سانتیگراد، خنک کننده : ONAN WITH OIL INDICATOR DEHYDRATING DREATHER WITH OFF laod tap changer mineral oil 60296 nynas Impedance voLTAGE AT 75 DEG.C&RATED POWER %4</p> <p>ارائه کلیه تستهای استاندارد کارخانه ای مطابق با IEC الزامی است ، دارای چرخ جابه جایی ، حداقل گارانتی یکسال . تست نهایی با حضور کارشناس این امور در محل شرکت فروشنده بایستی انجام شود .</p>	ST	9			
ZRD_9700024							
1		<p>ترانسفورماتور سه فاز توزیع روغنی کم تلفات با مشخصات زیر POWER: 25KVA VOLTAGE: 20/0.4KV-3PHASE-50HZ VECTOR GROUP: YZN5 LOSSES AT NO LOAD: MAX 110 W LOSSES AT LOAD: MAX 700 W NOISE LEVEL: 48 DB % RATED IMPEDANCE: 4</p>	ST	3			
2		<p>ترانسفورماتور تک فاز توزیع روغنی کم تلفات نوع هوایی با مشخصات زیر POWER: 10KVA VOLTAGE:20/0.23 KV-1PHASE-50HZ COOLING: ONAN-AMBIENT TEMPRETURE: 45 ° C OUT DOOR TYPE WITHOUT WHEEL CONSERVATOR TYPE</p>	ST	3			



			4	ST	<p>ترانسفورماتور سه فاز توزیع روغنی کم تلفات با مشخصات زیر POWER:50 KVA, VOLTAGE: 20/0.4KV-3PHASE-50HZ VECTOR GROUP: YZN5, LOSSES NO-LOAD: MAX 145W LOSSES AT LOAD: MAX1100 W, NOISE LEVEL: 50 DB RATED IMPEDANCE: 4 %, TAPS IN HV SIDE:±1*4 EFFICIENCY AT FULL LOAD:96.76%(MIN) COOLING:ONAN-AMBIENT TEMPRETURE: 45 ° C CONSERVATOR TYPE: MINERAL OIL EMMERSED ACC TO IEC STANDARDS OUT DOOR TYPE WITHOUT WHEEL "RECOMMENDED TYPE: AB ROUTINE TESTS AND TYPE TESTS IS NEEDED</p>		3
			1	ST	<p>ترانسفورماتورهای قدرت با مشخصات زیر : GENERAL DESCRIPTION:POWER TRSANSFORMER 33/4 KV RATED POWER : 160 KVA ;RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY: 50 HZ VECTOR GROUP: DYN5; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% 3 SEC ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE: 55? C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX): 1000 M COOLING METHOD : ONAN ; RATED CURRENT PRIM : 2.8 A RATED CURRENT SEC : 231.2 A</p>	SAD_9700130	1
			1	ST	<p>POWER TRSANSFORMER 33 KV/4 KV-160KVA GENERAL DESCRIPTION:POWER TRSANSFORMER 33/4 KV RATED POWER : 50 KVA ;RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY: 50 HZ VECTOR GROUP: DYN11; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE: 55? C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX): 1000 M COOLING METHOD : ONAN RATED CURRENT PRIM : 0.88 A , SEC : 72.25 A</p>		2



				1	ST	<p>GENERAL DESCRIPTION: POWER TRANSFORMER 20/4 KV RATED POWER : 100 KVA ; RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY : 50 HZ VECTOR GROUP: DYN5; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% 3 SEC ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE : 55° C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX) : 1000 M COOLING METHOD : ONAN ; RATED CURRENT PRIM : 2.89 A RATED CURRENT SEC : 144.51 A</p> <p>POWER TRANSFORMER 20 KV/4 KV-100KVA</p>		3
		به عدد	قیمت کل کالا	توضیحات				
		به حروف	((ریال))					
		به عدد	هزینه بسته بندی					
		به حروف	((ریال))					
		به عدد	هزینه حمل					
		به حروف	((ریال))					
		به عدد	جمع کل					
		به حروف	((ریال))					
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()				