



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		قطعات مورد نیاز جهت پروژه تفکیک گر سه فازي آزمایش هما Magnetic Level Indicator According to Attached Data Sheet Design Press.: 138 Barg Operating Pressure: 125 to 134 barg Operating Temperature: +45 °C to +65 °C Design Temperature: +90 °C Connection Flanges: SS316, 1 1/2" #900 (side-side) Flange Type: RF Mounting Position: Vertical Accuracy of Indicator: ± 5 mm Protection Category: IP68 (IPI) تاییدیه از انجمن نفت ایران برای تمامی اقلام الزامی است گارانتی دو ساله از زمان تحویل به منطقه برای تمامی اقلام الزامی است ارائه کلیه مستندات فنی برای تمامی اقلام الزامی است C-C Distance: 1500 mm Visible Length: 1500 mm Min. Specific Gravity: 0.8 Floating Type: Total level	NO	2			
2		C-C Distance: 392 mm Visible Length: 390 mm Min. Specific Gravity: 1 Floating Type: Interface Level	NO	2			
3		Magnetic Smart Level Transmitter According to Attached Data Sheet Power Supply: 24 VDC Output: 4 to 20 mA, HART, 2 Wire, Loop Powered Ex Approval: Ex ia II T6 Protection Category: IP67 Resolution: ± 5 mm Max. Temperature: +65 °C Cable Entry: ISO M20 * 1.5 Measuring Length: 1500 mm	NO	2			
4		Measuring Length: 390 mm	NO	2			
5		Magnetic Level Switch Magnetic Level Switch	NO	10			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		Ex Approval: Ex ia II T6 Contact Type: DPDT, Snap Acting Max. Switching Capacity: 30 VDC, 0.5 A Ambient temperature: -4 °C to +65 °C Switch Points: Adjustable Protection Category: IP66 Cable Entry: ISO M20 * 1.5					
توضیحات							
					قیمت کل کالا ((ریال))	به عدد به حروف	
					هزینه بسته بندی ((ریال))	به عدد به حروف	
					هزینه حمل ((ریال))	به عدد به حروف	
					جمع کل ((ریال))	به عدد به حروف	
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 502 - محسن محسنی نژاد تلفن (07132138336) فاکس () ایمیل (m.mohseninezhad@szogpc.com)			